

Informacijski list proizvoda

RAK25REF - RAC25WEF

| | | |
|--|---------|-----------|
| Naziv ili zaštitni znak | | Dodai 2 |
| Model unutarnjeg uređaja | | RAK-25REF |
| Model vanjskog uređaja | | RAC-25WEF |
| Unutarnje i vanjske razine snage zvuka pri standardnim uvjetima | [dB] | 54 / 61 |
| Rashladno sredstvo | | R32 |
| GWP | | 675 |
| SEER | | 6,10 |
| Razred energetske učinkovitosti pri hlađenju | | A++ |
| Godišnja potrošnja energije pri hlađenju | [kWh/y] | 143 |
| Projektno opterećenje uređaja pri hlađenju (Pdesignc) | [kW] | 2,5 |
| SCOP | | 4,20 |
| Razred energetske učinkovitosti pri grijanju (prosječna sezona) | | A+ |
| Godišnja potrošnja energije pri grijanju (prosječna sezona) | [kWh/y] | 822 |
| Toplija sezona grijanja | [kW] | / |
| Hladnija sezona grijanja | [kW] | / |
| Projektno opterećenje uređaja pri grijanju (Pdesignh) | [kW] | 2,5 |
| Deklarirani kapacitet u predviđenim uvjetima rada (prosječna sezona grijanja) | [kW] | 2,2 |
| Kapacitet pomoćnog sustava grijanja u predviđenim uvjetima rada (prosječna sezona grijanja) | [kW] | / |
| <p>Istjecanje rashladnih sredstava doprinosi klimatskim promjenama. U slučaju ispuštanja u atmosferu, rashladno sredstvo s nižim potencijalom globalnog zagrijavanja (GWP) manje bi utjecalo na globalno zagrijavanje od rashladnog sredstva s višim GWP-om. Taj uređaj sadrži rashladnu tekućinu s GWP-om jednakim 675. To znači da bi u slučaju istjecanja 1kg te rashladne tekućine u atmosferu, njezin utjecaj na globalno zagrijavanje bio 675 puta veći od utjecaja 1kg CO2 tijekom razdoblja od 100 godina. Nikada nemojte sami pokušavati raditi bilo kakve zahvate na rashladnom krugu niti rastavljati proizvod, a za to uvijek zovite ovlašteni servis.</p> | | |

UVOZNIK:

FRIGO-VE d.o.o.

Marinići 180, 51216 Viškovo

Hrvatska, Croatia