

INFORMACIJSKI LIST

Klimatizacijski uređaj

RXJ25A5V1B - FTXJ25A2V1BS

UVOZNIK: DAIKIN HRVATSKA D.O.O.
STROJARSKA CESTA 20
10 000 ZAGREB
HRVATSKA

PROIZVOĐAČ: DAIKIN EUROPE NV
ZANDVORDESTRAT 30
8400 OSTENDE
BELGIJA

Naziv ili zaštitni znak		DAIKIN URURU SARARA
Model unutarnjeg uređaja		FTXJ25AS
Model vanjskog uređaja		RXJ25A
Unutarnje i vanjske razine snage zvuka pri standardnim uvjetima	[dB]	57 / 59
Rashladno sredstvo		R32
GWP		675
SEER		8,74
Razred energetske učinkovitosti pri hlađenju		A+++
Godišnja potrošnja energije pri hlađenju	[kWh/y]	100
Projektno opterećenje uređaja pri hlađenju (Pdesignc)	[kW]	2,50
SCOP		5,15
Razred energetske učinkovitosti pri grijanju (prosječna sezona)		A+++
Godišnja potrošnja energije pri grijanju (prosječna sezona)	[kWh/y]	666
Toplija sezona grijanja	[kW]	295
Hladnija sezona grijanja	[kW]	/
Projektno opterećenje uređaja pri grijanju (Pdesignh)	[kW]	2,45
Deklarirani kapacitet u predviđenim uvjetima rada (prosječna sezona grijanja)	[kW]	/
Kapacitet pomoćnog sustava grijanja u predviđenim uvjetima rada (prosječna sezona grijanja)	[kW]	/

Istjecanje rashladnih sredstava doprinosi klimatskim promjenama. U slučaju ispuštanja u atmosferu, rashladno sredstvo s nižim potencijalom globalnog zagrijavanja (GWP) manje bi utjecalo na globalno zagrijavanje od rashladnog sredstva s višim GWP-om. Taj uređaj sadrži rashladnu tekućinu s GWP-om jednakim 675. To znači da bi u slučaju istjecanja 1kg te rashladne tekućine u atmosferu, njezin utjecaj na globalno zagrijavanje bio 675 puta veći od utjecaja 1kg CO₂ tijekom razdoblja od 100 godina. Nikada nemojte sami pokušavati raditi bilo kakve zahvate na rashladnom krugu niti rastavljati proizvod, a za to uvijek zovite ovlašteni servis.