

# INFORMACIJSKI LIST

## Klimatizacijski uređaj

### RXA25A5V1B9 - FTXA25A2V1BS

UVOZNIK: DAIKIN HRVATSKA D.O.O.  
STROJARSKA CESTA 20  
10 000 ZAGREB  
HRVATSKA

PROIZVOĐAČ: DAIKIN EUROPE NV  
ZANDVORDESTRAAT 30  
8400 OSTENDE  
BELGIJA

|                                                                                             |         |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| Naziv ili zaštitni znak                                                                     |         | DAIKIN STYLISH |
| Model unutarnjeg uređaja                                                                    |         | FTXA25BS       |
| Model vanjskog uređaja                                                                      |         | RXA25A         |
| Unutarnje i vanjske razine snage zvuka pri standardnim uvjetima                             | [dB]    | 57 / 59        |
| Rashladno sredstvo                                                                          |         | R32            |
| GWP                                                                                         |         | 675            |
| SEER                                                                                        |         | 8,74           |
| Razred energetske učinkovitosti pri hlađenju                                                |         | A+++           |
| Godišnja potrošnja energije pri hlađenju                                                    | [kWh/y] | 100            |
| Projektno opterećenje uređaja pri hlađenju (Pdesignc)                                       | [kW]    | 2,50           |
| SCOP                                                                                        |         | 5,15           |
| Razred energetske učinkovitosti pri grijanju (prosječna sezona)                             |         | A+++           |
| Godišnja potrošnja energije pri grijanju (prosječna sezona)                                 | [kWh/y] | 666            |
| Toplija sezona grijanja                                                                     | [kW]    | 418            |
| Hladnija sezona grijanja                                                                    | [kW]    | /              |
| Projektno opterećenje uređaja pri grijanju (Pdesignh)                                       | [kW]    | 2,45           |
| Deklarirani kapacitet u predviđenim uvjetima rada (prosječna sezona grijanja)               | [kW]    | /              |
| Kapacitet pomoćnog sustava grijanja u predviđenim uvjetima rada (prosječna sezona grijanja) | [kW]    | /              |

Istjecanje rashladnih sredstava doprinosi klimatskim promjenama. U slučaju ispuštanja u atmosferu, rashladno sredstvo s nižim potencijalom globalnog zagrijavanja (GWP) manje bi utjecalo na globalno zagrijavanje od rashladnog sredstva s višim GWP-om. Taj uređaj sadrži rashladnu tekućinu s GWP-om jednakim 675. To znači da bi u slučaju istjecanja 1kg te rashladne tekućine u atmosferu, njezin utjecaj na globalno zagrijavanje bio 675 puta veći od utjecaja 1kg CO<sub>2</sub> tijekom razdoblja od 100 godina. Nikada nemojte sami pokušavati raditi bilo kakve zahvate na rashladnom krugu niti rastavljati proizvod, a za to uvijek zovite ovlašteni servis.