

Informacijski list proizvoda

RAKVJ25PHAE - RACVJ25PHAE

Naziv ili zaštitni znak		airHome 600
Model unutarnjeg uređaja		RAK-VJ25PHAE
Model vanjskog uređaja		RAC-VJ25PHAE
Unutarnje i vanjske razine snage zvuka pri standardnim uvjetima	[dB]	51 / 58
Rashladno sredstvo		R32
GWP		675
SEER		8,50
Razred energetske učinkovitosti pri hlađenju		A+++
Godišnja potrošnja energije pri hlađenju	[kWh/y]	103
Projektno opterećenje uređaja pri hlađenju (Pdesignc)	[kW]	2,5
SCOP		4,9
Razred energetske učinkovitosti pri grijanju (prosječna sezona)		A++
Godišnja potrošnja energije pri grijanju (prosječna sezona)	[kWh/y]	706
Toplja sezona grijanja	[kW]	/
Hladnija sezona grijanja	[kW]	/
Projektno opterećenje uređaja pri grijanju (Pdesignh)	[kW]	2,5
Deklarirani kapacitet u predviđenim uvjetima rada (prosječna sezona grijanja)	[kW]	2,0
Kapacitet pomoćnog sustava grijanja u predviđenim uvjetima rada (prosječna sezona grijanja)	[kW]	0,5

Istjecanje rashladnih sredstava doprinosi klimatskim promjenama. U slučaju ispuštanja u atmosferu, rashladno sredstvo s nižim potencijalom globalnog zagrijavanja (GWP) manje bi utjecalo na globalno zagrijvanje od rashladnog sredstva s višim GWP-om. Taj uređaj sadrži rashladnu tekućinu s GWP-om jednakim 675. To znači da bi u slučaju istjecanja 1kg te rashladne tekućine u atmosferu, njezin utjecaj na globalno zagrijavanje bio 675 puta veći od utjecaja 1kg CO₂ tijekom razdoblja od 100 godina.

Nikada nemojte sami pokušavati raditi bilo kakve zahvate na rashladnom krugu niti rastavljati proizvod, a za to uvijek zovite ovlašteni servis.

UVOZNIK:

FRIGO-VE d.o.o.

Marinići 180, 51216 Viškovo

Hrvatska, Croatia