

Informacijski list proizvoda

MLA1-Y35M_ILA1-Y35M

Nazivili zaštitni znak		EZ-Cool
Model unutarnjeg uređaja		ILA1-Y35M
Model vanjskog uređaja		MLA1-Y35M
Unutarnje i vanjske razine snage zvuka pri standardnim uvjetima	[dB]	56/64
Rashladno sredstvo		R32
GWP		675
SEER		7,10
Razred energetske učinkovitosti pri hlađenju		A++
Godišnja potrošnja energije pri hlađenju	[kWh/y]	158
Projektno opterećenje uređaja pri hlađenju (P _{designc})	[kW]	3,2
SCOP		4,10
Razred energetske učinkovitosti pri grijanju (prosječna sezona)		A+
Godišnja potrošnja energije pri grijanju (prosječna sezona)	[kWh/y]	958
Toplija sezonagrijanja	[kW]	/
Hladnija sezonagrijanja	[kW]	/
Projektno opterećenje uređaja pri grijanju (P _{designh})	[kW]	2,8
Deklarirani kapacitet u predviđenim uvjetima rada (prosječna sezona grijanja)	[kW]	/
Kapacitet pomoćnog sustava grijanja u predviđenim uvjetima rada (prosječna sezonagrijanja)	[kW]	/
Istjecanje rashladnih sredstava doprinosi klimatskim promjenama. U slučaju ispuštanja u atmosferu, rashladno sredstvo s nižim potencijalom globalnog zagrijavanja (GWP) manje bi utjecalo na globalno zagrijavanje od rashladnog sredstva s višim GWP-om. Taj uređaj sadrži rashladnu tekućinu s GWP-om jednakim 675. To znači da bi u slučaju istjecanja 1 kg te rashladne tekućine u atmosferu, njezin utjecaj na globalno zagrijavanje bio 675 puta veći od utjecaja 1 kg CO₂ tijekom razdoblja od 100 godina. Nikada nemojte sami pokušavati raditi bilo kakve zahvate na rashladnom krugu niti rastavljati proizvod, a zato uvijek zovite ovlašteni servis.		

UVOZNIK:
CLIMET SOUTH EAST EUROPE d.o.o.
Jarušćica 9B, 10000 Zagreb
Hrvatska, Croatia