

INFORMACIJSKI LIST

Klimatizacijski uređaj

FNA35A9 - RXM35R

UVOZNIK: DAIKIN HRVATSKA D.O.O.
STROJARSKA CESTA 20
10 000 ZAGREB
HRVATSKA

PROIZVOĐAČ: DAIKIN EUROPE NV
ZANDVORDESTRAAT 30
8400 OSTENDE
BELGIJA

Naziv ili zaštitni znak		DAIKIN KANALNA
Model unutarnjeg uređaja		FNA35A9
Model vanjskog uređaja		RXM35R
Unutarnje i vanjske razine snage zvuka pri standardnim uvjetima	[dB]	53 / -
Rashladno sredstvo		R32
GWP		675
SEER		5,70
Razred energetske učinkovitosti pri hlađenju		A+
Godišnja potrošnja energije pri hlađenju	[kWh/y]	209
Projektno opterećenje uređaja pri hlađenju (Pdesignc)	[kW]	3,40
SCOP		4,05
Razred energetske učinkovitosti pri grijanju (prosječna sezona)		A+
Godišnja potrošnja energije pri grijanju (prosječna sezona)	[kWh/y]	1.002
Toplija sezona grijanja	[kW]	/
Hladnija sezona grijanja	[kW]	/
Projektno opterećenje uređaja pri grijanju (Pdesignh)	[kW]	2,90
Deklarirani kapacitet u predviđenim uvjetima rada (prosječna sezona grijanja)	[kW]	2,41
Kapacitet pomoćnog sustava grijanja u predviđenim uvjetima rada (prosječna sezona grijanja)	[kW]	/
Istjecanje rashladnih sredstava doprinosi klimatskim promjenama. U slučaju ispuštanja u atmosferu, rashladno sredstvo s nižim potencijalom globalnog zagrijavanja (GWP) manje bi utjecalo na globalno zagrijavanje od rashladnog sredstva s višim GWP-om. Taj uređaj sadrži rashladnu tekućinu s GWP-om jednakim 675. To znači da bi u slučaju istjecanja 1kg te rashladne tekućine u atmosferu, njezin utjecaj na globalno zagrijavanje bio 675 puta veći od utjecaja 1kg CO ₂ tijekom razdoblja od 100 godina. Nikada nemojte sami pokušavati raditi bilo kakve zahvate na rashladnom krugu niti rastavljati proizvod, a za to uvijek zovite ovlašteni servis.		